


LEGENDA

	TOMADA SIMPLES (H=30CM)
	TOMADA SIMPLES (H=110CM)
	TOMADA SIMPLES DE 20A (H=220CM)
	INTERRUPTOR SIMPLES (H=110CM)
	PONTO DE LUZ NO TETO
	ELETRODUTO DE ENERGIA 20MM
	FIO FASE
	FIO NEUTRO
	FIO TERRA
	FIO RETORNO

DEMORAÇÃO DE 15 DIAS



QUADRO DE CARGAS															
QUADRO	CIRCUITO	LOCAL	TUG (W)		TUE (W)			ILUMINAÇÃO (W)		TOTAL	DISJUNTOR	BITOLA FIO	FASE	FASE	
			100	600	1000			100	60	(VA)	(A)	(mm²)	S	S	
QD1	1	ILUMINAÇÃO						6		600	10	2,5	X		
	1	TOMADAS	1	4					2500	10	2,5	X			
	2	TOMADA PORTÃO ELETRÔNICO			1				1000	10	2,5	X			
		TOTAL	100	2400	1000	0	0	600	0						
		TUG + ILUMINAÇÃO (W)	3100												
		TUE (W)	1000										FASE (W)		
PROVAVEL DEMANDA			1744						KVA	(A)	(mm²)	R	S		
TOTAL GERAL									1,744	10	2,5	4100	0		
OBSERVAÇÕES															
		CABOS E FIOS COM PORTEÇÃO MINIMA PARA 750V.													
		CABOS E FIOS DE ENTRADA COM PROTEÇÃO MINIMA PARA 1000V.													
		CORES RECOMENDADAS PARA CABOS E FIOS:													
		FASE R - PRETO													
		FASE S - VERMELHO													
		NEUTRO - AZUL													
		TERRA - VERDE													
		RETORNO PARALELO - BRANCO													
		RETORNO SIMPLES - VERMELHO/AMARELO													
		ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO 25mm													
		ELETRODUTOS DE ENTRADA CORRUGADO DE 1" 1/2													

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANTE ANTONIO POFFO Engenheiro Civil CREA/SC - 170239-0		DANIELLY CAVALLI Secretária De Administração PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM CNPJ: 95.995.130/0001-18	
00	EMISSION INICIAL	15/02/2024	Dante Poffo
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RUA BENJAMIN MARGOTTI, 214 - CENTRO - VARGEM - CEP 89638-000</div></div>			
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU		PROJETO EXECUTIVO	
PROGRAMA: RUA VITORINO CHIOCHETTA - CENTRO - VARGEM SC		ESCALA: 1:25	
REFERENCIA: ELÉTRICO Planta baixa Tabelas de Cargas		ELE. 01/01	
ARQUIVO	DESENHO Dante	DATA: 15/02/2024	